




# 空调系统图

注？

1. 低压柜采用MNS-30抽屉式?外形尺寸为?  
(W×D×H)600×1000×2200mm?
2. 进线开关为ATS021电源控制器能实现自切功能.  
要求有电气联锁及机械连锁底座.
3. 断路器均加装辅助触点并引到多功能表备监控用.
4. 多功能表能对接触量进行监控和显示?还能对开关量进行监控?并带有RS-485接口?
5. 通讯线引到抽屉外的接线端子上.
6. T2N R63的开关做成8E/2的抽屉.
7. P1?P2已有?仅采购P0?P3.

空调系统			
设计人		审核人	
设计日期		审核日期	
设计比例		审核比例	
设计页数		审核页数	
上海文广新闻传媒集团 卫星地球站			
设计号		审核号	
设计姓名		审核姓名	
设计日期		审核日期	
设计比例		审核比例	
设计页数		审核页数	